



**COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE**  
(Provincia di Caserta)

**CONCESSIONE**  
(ai sensi dell'Art. 183, comma 15 del D. Lgs 50/2016)  
C.I.G. 8083736DF7 - C.U.P. E16D19000150005

**PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE  
IN CONCESSIONE DEL SISTEMA CIMITERIALE  
IN CANCELLO ED ARNONE**

**CONCESSIONARIO**



**SISTEMA CIMITERIALE CANCELLO ED ARNONE S.R.L.**  
Via Consolare n.11 - 81030 Cannelo ed Arnone  
P.Iva 04618680617

**PROGETTO ESECUTIVO**

**AMPLIAMENTO CIMITERO DI CANCELLO**

<b>IE 03</b>	Impianti elettrici - Planimetria curve illuminanti	REV	Scala
		00	1/100

**SERVIZI DI ARCHITETTURA & INGEGNERIA**

<p>Gruppo di lavoro: NEA SINAPSIS Architettura e Ingegneria Srl: Arch. Antonietta Santoro Arch. Feliciarosa Marcelli Arch. Assunta Duracci</p> <p>Collaboratori: Strutture: Ing. Giuseppe Civile Impianti: Ing. Domenico Carlo Geologia: Dott.ssa Geologo Angela Gianfrancesco Rilievi: Geom. Mario Nicolo</p> <p>Direttore tecnico NEA SINAPSIS Architettura e Ingegneria Srl: Arch. Feliciarosa Marcelli O.A.P.P.C. di Caserta n.455</p>	<p>Progettisti: Ing. Domenico Carlo Ordine degli Ingegneri di Benevento n.1230</p> <p>Progettista coordinatore: Arch. Antonietta Santoro O.A.P.P.C. di Caserta n.456</p>
--	--

SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA	NEA SINAPSIS Architettura e Ingegneria S.r.l.	Roma - Via Antonio Salandra, 18 C.F. 1462071086 - REA RA n. 1019487 neasinas@tin.it	
SERVIZI DI ADVISORING ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-LEGALI	PARSIFAL Advisoring & Consulting S.r.l.	Roma - P.zza del Popolo, 15, Palazzo Valadier C.F. 14266961000 - REA RA n. 1019000 parsifal@tin.it	

LEGENDA		
Codice	Simbolo	Descrizione
--		Apparecchio illuminazione con sorgente led 3000-4000 lm (50W) con ottica a 180° fissato a parete ad altezza >250 cm
--		Apparecchio illuminazione con sorgente led 1000-1500 lm (15-20W) con ottica per illuminazione radente posto su pacchetto h. 20-30 cm
--		Sistema di illuminazione con sorgente led 8000-12000 lm (80-100W) con emissione laterale a 360° (schermatura verso fatto cut-off) per illuminazione monumento

**NOTA**

La tipologia dei sostegni e la caratterizzazione estetica dei corpi illuminanti dovrà essere concordata con i progettisti architettonici

